



**ATEST HIGIENICZNY** B.BK.60110.1013.2024

**HYGIENIC CERTIFICATE**

ORYGINAŁ

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE**

Wyrób / product: **System rur i kształtek Terrain SDP**

Zawierający / containing: PB, mosiądz, stal nierdzewną

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i ciepłej wody użytkowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków  
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przed oddaniem do użytkowania należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:

NUEVA TERRAIN S.L.  
01015 Vitoria  
C/Paduleta 2, Hiszpania



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

NUEVA TERRAIN POLSKA Sp. z o.o.  
61-315 Poznań  
ul. Poprzeczna 1A

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.10.17 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.10.17 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 17 października 2024

The date of issue of the certificate: 17th October 2024

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*[Signature]*  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB